



SÉRIE :
PARTIE 6 CCQ 2010



**LE SEUL SYSTÈME DE CLIMATISATION / CHAUFFAGE
INTEGRÉ QUI RÉPOND AUX NOUVELLES NORMES DE
LA PARTIE 6 DU CODE DE BÂTIMENT CCQ 2010**




SYSTÈME ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

- Climatisation centrale
- Chauffage central hydronique ou électrique
- Échangeur d'air récupérateur d'énergie
- Système de compensation d'air "sècheuse"
- Système de compensation d'air "hotte"
- Système intégré de régulation de la température d'alimentation d'air à 18°C


**LE PLUS COMPACT DE L'INDUSTRIE QUI RÉPOND
AUX EXIGENCES DE LA PARTIE 6 DU CODE CCQ 2010**

*Conçu au Québec pour les normes
de construction du Québec*

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE EXTERNE



DIMENSIONS SECTION INTÉRIEURE



SMALLAIR 2016 CCQ 2010

RECUPERENERGIE

REV.0

31 / 03 / 2016

NOUVEAU CODE DE VENTILATION

SECTION VENTILATEUR

MODÈLE	F4121-ES	F6181-ES	F8241-ES
DIMENSION A		22.5	
DIMENSION B		7	
DIMENSION C		17	
DIMENSION D		9	
DIMENSION E		33	
DIMENSION F		21	
DIMENSION G		29	
DIMENSION H		6	
DIMENSION I		16	
DIMENSION J		15	

SPÉCIFICATIONS SECTION INTÉRIEURE

SECTION VENTILATEUR

MODÈLE	F4121-ES	F6181-ES	F8241-ES
CLIMATISATION BTU	12000	18000	24000
CFM À 0,2 PS	400	600	800
CFM À 0,25 PS	350	450	850
CFM À 0,3 PS	315	500	800
VOLTAGE	115 VOLTS		
FUSIBLE	15	15	15
FILTRE	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1	18 X 20 X 1
BOÎTIER	ACIER GALVANISÉ		
PANNE	ACIER INOXYDABLE		
VITESSE	3	3	3
AMPÉRAGE / MOTEUR	2,6	3,6	4,8

SECTION VRC

MODÈLE	ES24
EFFICACITÉ À 40 CFM	72,50% (0.3 P.S)
EFFICACITÉ À 60 CFM	64,10% (0.2 P.S)
EFFICACITÉ À 100 CFM	55.70% (0.1 P.S)
BOÎTIER	ACIER GALVANISÉ
PANNE	ACIER INOXYDABLE

SÉCHEUSE COMPENSATION


MODÈLE	F4121-ES	F6181-ES	F8241-ES
CFM AJUSTABLE	30 À 100	30 À 100	30 À 100

CUISINE COMPENSATION


MODÈLE	F4121-ES	F6181-ES	F8241-ES
CFM AJUSTABLE	60 À 160	60 À 160	60 À 160

Des capacités de compensation d'air plus puissantes sont disponibles en option

DESCRIPTION DES COMPOSANTES



DESCRIPTION DES COMPOSANTES





VENTES

406, rue Maisonneuve
St-Hubert (Qc) J3Y 7X1



(579) 720-9911



sri34@hotmail.com

SIÈGE SOCIAL

1909, Principale
Pohénégamook (Qc) G0L 1J0



(581) 421-0600



msirois10@videotron.ca



Venez nous visiter au
www.recupenergie.ca

